



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО - КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Гуково
(место составления акта)

22 января 2016г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г. Гуково»
№ 31- 8/16**

По адресу/адресам:

347871, Ростовская область, город Гуково, улица Саратовская, 11
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения Теслева Валерия Николаевича, заместителя руководителя
Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 17.12.2015г. № 9642/Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Гуково»

(далее по тексту – ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково»)

(наименование юридического лица)

Юридический адрес:

347871, Ростовская область, город Гуково, улица Саратовская, 11
(место проведения проверки)

место фактического осуществления деятельности:

347871, Ростовская область, город Гуково, улица Саратовская, 11

(место проведения проверки)

ИНН-6144003701, ОГРН-1026102026422.

Дата и время проведения проверки:

период проведения проверки с 19.01.2016г. по 22.01.2016г.

«19» января 2016г., с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность - 7 час.

«20» января 2016г., с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность - 8 час.

«21» января 2016г., с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность - 8 час.

«22» января 2016г., с 08 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 6 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки):

директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» Петухов Олег Львович,

19.01.2016г., 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Долгих Валерий Юрьевич - Государственный инспектор Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(тел./факс: 8-863-6-25-91-25; E-mail: shmo@inbox.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

При проведении проверки присутствовал:

директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» Петухов Олег Львович,

действующий на основании Устава

(тел.8-863-61-57388; тел./факс: 8-863-61-56847; 8-928-6092340)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

нарушений ст. 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 48, Федерального закона РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» не выявлено.

Электрические нагрузки учреждения относятся к электроприемникам II категории по надежности электроснабжения, схема внешнего электроснабжения с присоединенными электроприемниками соответствует требуемой категоричности. В эксплуатации электрохозяйства ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» масляных трансформаторов и ПС - нет; источник электроснабжения - ТП-23 филиала ОАО «Донэнерго» ГМЭС, а также

в качестве резервного источника используется дизельный генератор АД40С-Т400-2РП номинальной мощностью 40 кВт.

Суммарная максимальная мощность учреждения составляет - 60,08 кВт.

Технический отчет по профилактическим испытаниям электрооборудования от 29.05.2015г. № 1186 выполнен филиалом ОАО «Донэнерго» ГМЭС. По результатам проведенных испытаний электрооборудование удовлетворяет требованиям ПТЭЭП.

Выявлены нарушения обязательных требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6 и зарегистрированные Минюстом России от 22.01.2003г. № 4145, а именно:
(с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
1.	В договор энергоснабжения не внесены сведения о ТЭП, электрическая схема с установленным резервным источником питания дизельным генератором не согласована с энергоснабжающей организацией.	ПТЭЭП п.3.3.12	Заведующий хозяйством ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» Тураева Т. Н. (ответственный за электрохозяйство)
2.	Не проведены профилактические испытания и измерения параметров электрооборудования, заземляющих устройств, аппаратов, проводов и кабелей технологической электростанции потребителя (ТЭП).	ПТЭЭП п.3.3.13	Заведующий хозяйством ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» Тураева Т. Н. (ответственный за электрохозяйство)
3.	В электрохозяйстве ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» не составлен перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п.1.8.2	Заведующий хозяйством ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» Тураева Т. Н. (ответственный за электрохозяйство)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами: -

(с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлены


(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): -
(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 9642/Р от 17.12.2015г.;
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 09.12.1994г.;
- копия устава ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» - 2015г.;
- реквизиты учреждения;
- копия приказа № 175-Д от 17.12.2014г. МТ СР РО;
- копия энергетического паспорта ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково», составленного в 2012г.;
- копия программы по энергосбережению ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» на 2012-2016г.г.;
- предписание об устранении выявленных нарушений № 31- 8/16/1 от 22.01.2016г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор
Таганрогского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора  В. Ю. Долгих
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково»
22 января 2016г.


(подпись)

Петухов О. Л.
(фамилия, инициалы)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра Акта проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)