



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приложение к акту проверки
№ 31-8/16 от 22.01.2016г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 31-8/16/1

г. Гуково
(место составления)

22.01.2016г.
(дата составления)

г. Гуково
(место выдачи)

22.01.2016г.
(дата выдачи)

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Гуково»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя)

Директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково»
Петухов Олег Львович

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(далее – Ростехнадзор), в составе:

- Долгих Валерия Юрьевича - Государственного инспектора Таганрогского
территориального отдела по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

в результате проверки проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.12.2015г. № 9642/Р Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Гуково» выявлены следующие нарушения **обязательных требований в области осуществления государственного энергетического надзора:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1.	В договор энергоснабжения не внесены сведения о ТЭП, электрическая схема с установленным резервным источником питания дизельным генератором не согласована с энергоснабжающей организацией.	ПТЭЭП п.3.3.12	21.03.2016г.
2.	Не проведены профилактические испытания и измерения параметров электрооборудования, заземляющих устройств, аппаратов, проводов и кабелей технологической электростанции потребителя (ТЭП).	ПТЭЭП п.3.3.13	21.03.2016г.
3.	В электрохозяйстве ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково» не составлен перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п.1.8.2	21.03.2016г.

1. На основании части 1 статьи 17 Федерального закона 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, **Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить заместителю руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора В. Н. Теслеву по адресу:**

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, тел./факс 290-88-78/227-95-14
уведомление об исполнении предписания.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, почтовый адрес)

2. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в письменной форме возражение в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. Предписание от 22.01.2016г. № 31-8/16/1 составлено на 3-х страницах в 2-х экземплярах.

Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку:

Государственный инспектор

Таганрогского территориального отдела по
 государственному энергетическому надзору

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора


 (подпись)

В. Ю. Долгих

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Гуково»

22 января 2016г.



(подпись)

Петухов О. Л.

(фамилия, инициалы)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра Акта проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)